

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.01561/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНА" (ООО "ЛИНА"). Адрес места нахождения: 182112, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Корниенко, дом 5. ОГРН: 1146025000329. ИНН: 6025041419. Телефон +79113696541, адрес электронной почты 89113696541@mail.ru. Адрес места осуществления деятельности: 182112, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Корниенко, дом 5.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНА" (ООО "ЛИНА"). ОГРН 1146025000329, ИНН 6025041419. Адрес места нахождения: 182112, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Корниенко, дом 5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 182112, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Корниенко, дом 5.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmuks@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конвекторы отопительные внутрипольные, с медно-алюминиевыми теплообменниками для работы в режиме естественной конвекции, торговой марки "НТС", "Технологии Тепла", шириной 150 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 420 мм, глубиной 65 мм, 70 мм, 75 мм, 85 мм, 105 мм, 110 мм, 120 мм, 140 мм, 150 мм, длиной от 600 мм до 4800 мм, с шагом по длине 100 мм  
ГОСТ 31311-2005. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.21.11.160

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7616 99 900 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31311-2005 (п.п. 5.1-5.7, 5.13, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 88-МХ07-23, 89-МХ07-23, 90-МХ07-23 от 19.09.2023 Испытательный центр "Сантехоборудование" АО "Научно-исследовательский институт санитарной техники", РОСС RU.0001.21МХ07; акта о результатах анализа состояния производства № 25704/АП от 27.07.2023 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации"; свидетельства о государственной регистрации № KG.11.01.09.008.Е.003147.12.16 от 12.12.2016 Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Примененная схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Срок службы 25 лет. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.09.2023 по 28.09.2028**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

  
(подпись)

Крымский Яков Наумович  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Валитов Р.Ф.  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)